



COMUNE DI VILLAFRANCA TIRRENA

c.a.p. 98049

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Cod.Fisc.00275560837

Via Don Luigi Sturzo n° 3 - Tel. 09033101 - Fax 0903310235 - www.comunevillafrancatirrena.it

Oggetto: " Elettrodotto "Sorgente-Rizziconi" Collegamento in cavo 380 kV tra Villafranca Tirrena e Rizziconi-“Progetto per la messa in sicurezza del tratto di cavo interrato lungo il torrente Gallo compreso fra le sezioni idrauliche nn.50 e 51, tramite l’infissione di palancole metalliche”

Proponente: ditta TERNA RETE ITALIA S.p.A.

Localizzazione: Lungo Torrente Gallo, Villafranca Tirrena

Procedimento: Valutazione di Incidenza ex art. 5 D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii., livello I Screening, per il progetto “Progetto per la messa in sicurezza del tratto di cavo interrato lungo il torrente Gallo compreso fra le sezioni idrauliche nn.50 e 51, tramite l’infissione di palancole metalliche”;

PARERE MOTIVATO N. 2/2023 DEL 22/09/2023

Vista l’istanza del 12/04/2023 acquisita al protocollo dell’Ente al n. 7640 del 12/04/2023, con la quale la ditta TERNA Rete Italia S.p.A. (in seguito Proponente) ha richiesto l’attivazione della procedura di Valutazione di Incidenza ex art. 5 D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii., livello I Screening, per il progetto “Progetto per la messa in sicurezza del tratto di cavo interrato lungo il torrente Gallo compreso fra le sezioni idrauliche nn.50 e 51, tramite l’infissione di palancole metalliche”;

Letti i documenti trasmessi dal proponente ed assunti al protocollo dell’Ente al n. 7640 del 12/04/2023, di seguito indicati:

12/04/2023	01 – Istanza di attivazione procedura
12/04/2023	02 – Relazione tecnica illustrativa
12/04/2023	03 – Valutazione di Incidenza – 1° Livello -Screening
12/04/2023	04 – Inquadramento Territoriale
12/04/2023	05 – Planimetria Generale di Progetto
12/04/2023	06 – Sezioni Traversali 47 – 51
12/04/2023	07 – Profilo Longitudinale
12/04/2023	08 – Esecutivo Tipologico Paratie Palancole

Vista la documentazione attestante l’avvenuto versamento del 2 per 1000 del valore riportato sul computo metrico effettuato sul c/c 11669983 intestato a Cassa Regionale Siciliana, assunta al protocollo dell’Ente in data 13/06/2023 al n. 12823, dell’importo di € 106,32;

Vista la decorrenza della procedibilità dell’istanza dal 23 giugno 2023;

Vista l’avvenuta pubblicazione in data 26 giugno 2023 della procedura di Valutazione di Incidenza sull’area dedicata VALUTAZIONI AMBIENTALI del sito web del Comune di Villafranca Tirrena;

Rilevato che nei 30 giorni assegnati non sono pervenute osservazioni da parte di alcuno;

Considerato che è stata inoltrata istanza di parere preventivo alla Città Metropolitana di Messina, ente gestore della R.N.O. Laguna di Capo Peloro, in data 12/04/2023;

Rilevato che sono trascorsi ampiamente i 30 giorni assegnati, senza ricevere alcun riscontro da parte della Città Metropolitana di Messina;

Rilevato che la Commissione Comunale SIC e ZPS per la Valutazione di Incidenza, ha emesso il parere che di seguito sinteticamente si riporta:

- *Tenuto conto della limitata area d’intervento ed in considerazione dei danni che potrebbero derivare dalla mancata messa in sicurezza del tratto di cavo in argomento, esprime parere favorevole.*



COMUNE DI VILLAFRANCA TIRRENA

c.a.p. 98049

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Cod.Fisc.00275560837

Via Don Luigi Sturzo n° 3 - Tel. 09033101 - Fax 0903310235 - www.comunevillafrancatirrena.it

CONSIDERATO che a seguito dello scadere del periodo entro il quale produrre eventuali osservazioni, la Commissione Comunale SIC e ZPS, con verbale del 19/09/2023 e ne ha confermato il precedente parere sopra riportato;

Visto, rilevato, considerato, acquisito, condividendo le osservazioni della Commissione Comunale SIC e ZPS, per i motivi sopra esposti, si esprime alla medesime condizioni sopra riportate, Parere Favorevole all'esecuzione dell'intervento.

Il Responsabile del III Settore
(dott. ing. Alfredo Russo)

